

# RAPPORTO DI LAVORO

Mod. 36/A - Rev.01

TAMAGNINI  
IMPIANTI  
dal 1891



Rapporto di lavoro n° **0889** del 26-8-24

CLIENTE: AAFA UMBRIN  
S. SOSTO FE

LUOGO dell' INTERVENTO:  
IDEM

INTERVENTO PROGRAMMATO       PRONTO INTERVENTO       MANUTENZIONE

Prestazioni e/o materiali forniti:

MANUTENIMENTO CON FAIBO LAB. 1° PIANO  
RISOSTA MOTORI ELETTRICI VENTILATORE  
CONDENSATORE BRUCIATO EFFETTAMENTE  
SOSTITUITO E RIMESSO IN FUNZIONE  
MATERIALE E N° 1 MOTORE PENNAVALENTE 10/65 W

Osservazioni:

Strumenti di misura utilizzati:

Diritto fisso di chiamata: ..... Ore Lavoro: 2h Ore Viaggio: ..... Km n° .....

TECNICO CHE HA EFFETTUATO IL CONTROLLO FRANCESCO BACCETTI CLIENTE Andrea Uzzoni  
(nome e cognome) (nome e cognome)  
Firma del tecnico [Firma] Firma del Cliente [Firma]